


TRINKBRUNNEN

SERIE T

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhacher Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

Frontansicht

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Trinkbrunnen mit Druckknopf- und Flaschenfüllarmatur, für Leitungsanschluss mit Kaltwasser, Wandbecken aus Edelstahl V2A gebürstet, Trinkarmatur nach NSF-Standard, Flaschenfüllarmatur aus Edelstahl, 3/8" Wasseranschluss, Abwasseranschluss 1 1/2" verdeckt an der Rückseite, mit integriertem Siphon, Bodenblech zur Wartung abnehmbar und mit 10 Inbusschrauben gesichert, 4-Punkt-Befestigung, Gewicht 4,25 Kilogramm, für Aufputzmontage

Der Trinkwasseranschluss der Armatur hat über den beiliegenden Gewindestutzen (3/8"; Messing), sowie einem (versionsabhängig beiliegenden) Panzerschlauch 3/8" mit Ringdichtung zu erfolgen. Achtung: Das Drehmoment am Gewindestutzen von maximal 4 Nm darf weder Armatur- noch Zulaufseitig (Gefahr von Spannungsrissbildung) überschritten werden. Von einer Anschlussabdichtung über das Gewinde (Hanf, Teflon, etc.) ist daher abzusehen.

Zul. Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar; optimal: 3 bar;


ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Flaschenfüller)	422 x 350 x 350 mm
H x B x T (mit Trinkarmatur)	342 x 350 x 350 mm
H x B x T (bis Wandoberkante)	202 x 350 x 350 mm
H x B x T (Becken)	162 x 350 x 350 mm
Beckendurchmesser	270 mm
Gewicht	4,25 kg

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar, in öffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Gastronomie, Schulen, Universitäten, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund: Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Anwendung, bei Umbauten und Änderungen an Geräten sowie bei der Verwendung von Nicht-Originalteilen.



Seitenansicht

empfohlene
Montagehöhen:
760 mm Standard
640 mm Kinder

Boden



Draufsicht